



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Восточный Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Адрес местонахождения: 192102, Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская д.12, лит. А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394
Адрес места осуществления деятельности: 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Органа инспекции

Самбурская Ю.С./
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-03ф-03.005.Л. 24531 « 22 » июня 20 22 года

Вид инспекции: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Заказчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование – ГБДОУ детский сад № 74 Выборгского района Санкт-Петербурга).

Местонахождение заказчика: 194358, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 40, к. 3, лит. А.

Наименование и фактический адрес объекта: ГБДОУ детский сад № 74 Выборгского района Санкт-Петербурга, 194354, г. Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 10, к. 5, лит. А.

Основание для проведения инспекции: договор № 0000-B12094 от 16.03.2022 г., заявка вх. № 78-20-03Ф/И19380-2022 от 31.05.2022 г., обязательство о беспристрастности от 31.05.2022 г.

Дата проведения инспекции: с 31.05.2022 г. по 22.06.2022 г.

Область инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: соответствие в ГБДОУ детский сад № 74 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 10, к. 5, лит. А:

№ А- 0001079112

Продолжение: листов 2

с № А- 0001079113

по № А- 0001079114

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А
т/ф (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru

- искусственной освещенности требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- микроклимата требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции:

- протокол измерений освещенности № 8-3Ф-1482 от 09.06.2022 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.);
- протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-1482 от 09.06.2022 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.).

УСТАНОВЛЕНО:

В соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза искусственной освещенности и микроклимата в ГБДОУ детский сад № 74 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 10, к. 5, лит. А, на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Измерения искусственной освещенности проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» 07.06.2022 г. с 11:00 до 12:00 часов. Условия и сроки проведения измерений, требования к средствам измерений соблюдены.

Измерения искусственной освещенности проведены в музыкальном зале и спальной группы № 2. Система искусственного освещения – общая, светильники в музыкальном зале укомплектованы светодиодными лампами, в спальной группы № 2 – люминесцентными лампами. В помещениях выполнено по 5 контрольных точек измерений. Измерения проведены при плотно закрытых жалюзи, перегоревших ламп нет, все осветительные приборы включены, находятся в рабочем состоянии, арматура чистая. Напряжение в электрической сети в начале и в конце измерений 220-221 В. По результатам измерений

№ А- 0001079113

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А
т/ф (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru

искусственной освещенности установлено: средняя освещенность в музыкальном зале составила 212 лк, в спальняной группы № 2 составила 78 лк, что находится выше гигиенических нормативов.

Измерения микроклимата проведены в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М БВЕК.431110.04 РЭ 07.06.2022 г. с 11:00 до 12:00 часов. Условия и сроки проведения измерений, требования к средствам измерений соблюдены.

Измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) проведены в музыкальном зале, групповой (игровой) младшей группы № 2. Точки проведения измерений в центре помещений и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении. Условия проведения измерений: в обследованных помещениях вентиляция естественная, условия для проветривания имеются, измерения проведены при закрытых окнах, дверях, центральное отопление отключено, влаговыведение и избытки явного тепла отсутствуют. Метеоусловия в день измерений: температура наружного воздуха (+18)°С. По результатам проведенных измерений параметров микроклимата установлено: температура воздуха в музыкальном зале составила 20,5-20,6°С, относительная влажность воздуха составила 41-42%, скорость движения воздуха составила <0,1 м/с, температура воздуха в групповой (игровой) младшей группы № 2 составила 22,2-22,3°С, относительная влажность воздуха составила 41-42%, скорость движения воздуха составила <0,1 м/с, что находится в пределах допустимых величин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ГБДОУ детский сад № 74 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 10, к. 5, лит. А:

- искусственная освещенность в музыкальном зале и спальняной группы № 2 **соответствует** требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- микроклимат в музыкальном зале, групповой (игровой) младшей группы № 2 во всех точках измерений **соответствует** требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Халимон В. Л.

№ А- 0001079114

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А
т/ф (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru